TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA

0925 CPR A a n. 86/2007

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

AGGREGATO PER CALCESTRUZZO

Parametri: vedi allegati (*Livelli*) — vedi allegati (*Classi*)

Metodo di marcatura: ----------

Descrizione del prodotto: filler, 0/4, 0/5, 0/6, 4/8, 4/8, 8/16, 11/22, 16/22

fabbricato

Produttore : MATERA INERTI S.R.L. (*Nome cognome*) — Produttore (*Qualifica*)

Indirizzo: Contrada Trasanello - SS 7 Km 584,700 - 75100 MATERA (MT)

e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione: MATERA INERTI S.R.L. (*Denominazione*) — Contrada Trasanello - SS 7 Km 584,700 75100 MATERA (MT) (*Luogo*)

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 12620:2002+A1:2008
norma

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

Il controllo di produzione di fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti definiti sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 19/11/2007 (vigente Direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

28/02/2014

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico (*Qualifica*)

COPIA IN QUALEZZA

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 **OSTUNI** (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 **BOLOGNA** (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 **MATERA** (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 **SAMARATE** (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 0/4

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		GF85
Contenuto di fini		f10
Qualità dei fini (g/kg)	0,19	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2709	
Forma dei granuli		
Coefficiente di appiattimento		
Assorbimento di acqua (%)	0,40	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 0/5

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		GA90
Contenuto di fini		f10
Qualità dei fini (g/kg)	0,20	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2709	
Forma dei granuli		
Coefficiente di appiattimento		
Assorbimento di acqua (%)	0,40	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 **OSTUNI** (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 **BOLOGNA** (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 **MATERA** (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 **SAMARATE** (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 0/6

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		GA90
Contenuto di fini		f7
Qualità dei fini (g/kg)	0,2	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2709	
Assorbimento di acqua (%)	0,40	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 4/8

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		Gc85/20
Contenuto di fini		f1,5
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2670	
Forma dei granuli		SI20
Coefficiente di appiattimento		FI35
Assorbimento di acqua (%)	0,23	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 4/8

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		Gc85/20
Contenuto di fini		f1,5
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2650	
Forma dei granuli		SI20
Coefficiente di appiattimento		FI35
Assorbimento di acqua (%)	0,23	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 8/16

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		Gc90/15
Contenuto di fini		f1,5
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2690	
Forma dei granuli		SI20
Coefficiente di appiattimento		FI35
Assorbimento di acqua (%)	0,22	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 **OSTUNI** (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 **BOLOGNA** (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 **MATERA** (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 **SAMARATE** (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 11/22

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		Gc90/15
Contenuto di fini		f1,5
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2680	
Forma dei granuli		SI20
Coefficiente di appiattimento		FI20
Assorbimento di acqua (%)	0,22	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 16/22

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		Gc90/15
Contenuto di fini		f1,5
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2690	
Forma dei granuli		SI20
Coefficiente di appiattimento		FI20
Assorbimento di acqua (%)	0,16	
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A a n. 86/2007 Rev. 3

PRODOTTO: filler

Parametro	Livello	Classe
Granulometria		filler
Contenuto di fini		F82
Qualità dei fini (g/kg)	0,2	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2709	
Forma dei granuli		
Coefficiente di appiattimento		
Cloruri	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale	0	
Contenuto di carbonato di calcio (%)	97,8	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica